

N°	41	2008
	Date	Visa
1	X 15.10	<i>alloue</i>
2		
3		
4		
5		
B		

Municipalité
de la Commune de
1187 Saint-Oyens

Réf. : FP/ce

Epalinges, le 9 octobre 2008

RAPPORT D'ANALYSES BACTERIOLOGIQUES

Prélèvement du 2 octobre 2008

Par : Monsieur Michel Dubois

Concerne : Distribution publique d'eau s/territoire de la commune de Saint-Oyens

N° de l'analyse	Désignation des échantillons	Germes aérobies par ml	Escherichia Coll par 100 ml	Entérocoques par 100 ml
3275	1/ Chambre de captage	>2000	0	0


Conclusions :

Nombre de germes trop élevé, mais absence de bactéries indicatrices de contamination fécale.

Frais d'analyses : Fr. 109.00 + TVA

Frais de prélèvements : Fr. 0.00

Le Chimiste cantonal



Ce rapport d'analyses concerne uniquement les objets soumis à examen.

Ce rapport d'analyses ne peut être reproduit que dans son intégralité.

Des renseignements complémentaires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent être obtenus auprès du Laboratoire cantonal