

N°	45	2008
Date	9.11	<i>alloue</i>
1	x	
2		
3		
4		
5		
6	X	06.11. ACP

A la Municipalité
de la Commune de
1187 Saint-Oyens

RAPPORT D'ANALYSES MICROBIOLOGIQUES N° 3481

Prélèvement du 20.10.2008

Par : Monsieur F. Pilloud, Inspecteur adjoint

Epalinges, le 30 Octobre 2008

N/réf. : ce

Saint-Oyens - Distribution publique d'eau sur le territoire de la Commune
(Prélèvement de surveillance selon notre lettre circulaire du 15.01.1982)

Echantillon N° 1	Germes aérobies par ml	Escherichia coli par 100 ml	Entérocoques par 100 ml
Fontaine publique, Bassin 1848 - Jet continu	3	0	0

Conclusions :

Conforme aux prescriptions de l'Ordonnance fédérale sur l'hygiène des denrées alimentaires.

Frais d'analyses : Fr. 100.00
Frais de prélèvements : Fr. 0.00

Le Chimiste cantonal 