

N°	44	2012
	Date	Visa
1	X 4.11	<i>[Signature]</i>
2		
3		
4		
5		
B		

A la Municipalité de la
Commune de St-Oyens
Ch. du Fayé 1
1187 St-Oyens

Réf. : FP/chm

Epalinges, le 1^{er} novembre 2012

RAPPORT D'ANALYSES BACTERIOLOGIQUES D'EAU

Prélèvement du 21 octobre 2012

Par : Mme Mercedes Puteo

Concerne : Distribution publique d'eau s/territoire de la commune de St-Oyens

N° de l'analyse	Désignation des échantillons	Germes aérobies par ml	Escherichia Coli par 100 ml	Entérocoques par 100 ml
3764	1/ En distribution	4	0	0

Conclusions :

Conforme aux exigences de l'Ordonnance fédérale sur l'hygiène des denrées alimentaires.

Copie : ---

Frais d'analyses : Fr. 109.00 + TVA
Frais de prélèvements : Fr. 0.00

Le Chimiste cantonal

[Signature]

Ce rapport d'analyses concerne uniquement les objets soumis à examen.
Ce rapport d'analyses ne peut être reproduit que dans son intégralité.
Des renseignements complémentaires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent être obtenus auprès du SCAV.