

Inspection des eaux

Chemin des Boveresses 155
CH - 1066 Epalinges
Tél. : +41 21 316 43 43
Fax : +41 21 316 43 00
www.vd.ch/scav
info.scav@vd.ch

N°	44	2012
	Date	Mise
1	x 1.11	<i>[Signature]</i>
2		
3		
4		
5		
B		

A la Municipalité
de la Commune de
1187 Saint-Oyens

RAPPORT D'ANALYSES CHIMIQUES N° 1176

Prélèvement du 15.10.2012

Par : Monsieur F. Pilloud, Inspecteur des eaux

Epalinges, le 26 Octobre 2012

N/ réf. : jwr

Saint-Oyens - Distribution publique d'eau sur le territoire de la Commune

(Prélèvement de surveillance selon notre lettre circulaire du 15.01.1982)

Echantillon n° 1 : Fontaine publique du carrefour - jet continu

Température (°C)	13.9	Aspect :	
pH	7.4	Bromure (mg Br/l)	< 0.1
Conductivité à 20°C (µS/cm)	485	Oxydabilité (mg KMnO ₄ par litre)	1.2
Turbidité (UT/F)	0.1	Carbone organique total (mg C/l)	0.6
Dureté totale (°F)	28.6	Ammoniaque (mg NH ₄ par litre)	0.005
Dureté carbonatée (°F)	28.6	Nitrite (mg NO ₂ par litre)	0.000
Calcium (mg Ca/l)	104	Orthophosphate (mg PO ₄ par litre)	0.005
Magnésium (mg Mg/l)	6.4		
Sodium (mg Na/l)	1.9		
Potassium (mg K/l)	0.4		
Hydrogénocarbonates (mg HCO ₃ par litre)	349		
Sulfate (mg SO ₄ par litre)	5.2		
Nitrate (mg NO ₃ par litre)	5.1		
Chlorure (mg Cl/l)	2.2		
Fluorure (mg F/l)	0.04		

Conclusions :

Eau assez dure.

Conforme, du point de vue de la composition chimique et dans la limite des paramètres analysés, aux prescriptions de l'Ordonnance fédérale sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires.

Frais d'analyses : Fr. 30.00 (seule l'analyse de nitrate est facturée)

Frais de prélèvement : Fr. 0.00

Le Chimiste cantonal

[Signature]

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.
Des renseignements complémentaires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent être obtenus auprès du Service.



S SCHWEIZERISCHER INSPEKTIONDIENST
I SERVICE SUISSE D'INSPECTION
S SERVICIO SVIZZERO D'ISPEZIONE
SWISS INSPECTION SERVICE



S SCHWEIZERISCHER PRUFSTRELENDIENST
T SERVICE SUISSE D'ESSAI
S SERVIZIO DI PROVA IN SVIZZERA
SWISS TESTING SERVICE