



Service de la consommation  
et des affaires vétérinaires

Contrôle des eaux

Chemin des Boveresses 155  
CH-1066 Epalinges

N°	Date	Visa
1	X 23.4	<i>[Signature]</i>
2	✓ 23.4	<i>[Signature]</i>
3		
4		
5	✓ 23.04.16	<i>[Signature]</i>
B	✓ 22.4	<i>[Signature]</i>



STS 176

Commune de Saint-Oyens  
Chemin du Fayé 1  
1187 St-Oyens

Epalinges, le 19.04.2016

## RAPPORT D'ANALYSE

V 1

N° de dossier : 16-VD-3375

### CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Commune de Saint-Oyens  
Prélèvement du : 12.04.2016 Effectué par : Yves CROTTAZ

Date arrivée : 13.04.2016

### RÉSULTATS



N° d'échantillon : 16-10086 - Eau de boisson à la source

Secteur : Sources de Saint-Oyens  
Lieu de prélèvement : Captage

### VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001-1	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	3	T : max. 100
VD-MON-L-B-003-1	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0
VD-MON-L-B-005-2	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0

T: Valeur de tolérance L: Valeur limite M: Valeur directive

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

### ÉMOLUMENTS

Montant forfaitaire.

Emolument : 99.00 CHF (Montant HT)

*[Signature]*

LE CHIMISTE CANTONAL

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.